

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

Юридический и фактический адрес: 248018, г.Калуга,
ул.Баррикад, д.181, телефон/факс (4842) 57-46-75
E-mail: sanepid@kaluga.ru, http://40.rospotrebnadzor.ru/center/
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812
ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области»,
руководитель органа инспекции

Л.В. Овсянникова



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6119

Заключение составлено 25 мая 2021 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Договор № 1041 от 14.05.2021
Заявление(заявка) № 40-20/1333-21 от 13.05.2021
2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"
3. Продукция: Кирпич лицевой керамический пустотелый; дата изготовления: 13.05.2021; объем партии: 200000; упаковка: Полипропиленовый пакет; вес(объем) пробы для испытаний: 5 л
4. Производитель продукции: ООО "Трансстроминвест" филиал "Калужский завод стройматериалов"
Юридический адрес: 125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63, стр.1, эт.5, пом.IX. ком.13-17,
Фактический адрес: 249855, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, Промышленный мкр. д. 19
5. НД на продукцию: ГОСТ 530-2012
6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "Трансстроминвест" филиал "Калужский завод стройматериалов"
249855, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, Промышленный мкр. д. 19
7. Образец (пробу) отобрал(а) Анчуленко И.З., зав.лабораторией, ОТК
8. Место, время и дата отбора: ООО "Трансстроминвест" филиал "Калужский завод стройматериалов", 249855, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, Промышленный мкр. д. 19
13.05.2021 08:00
9. Условия доставки: соответствуют НД
10. НД на отбор: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"
11. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области", ; № РОСС.RU.0001.510106

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 6119 от 25 мая 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Кирпич лицевой керамический пустотелый по содержанию природных радионуклидов относится к 1 классу строительных материалов (Аэфф не более 370 Бк/кг) в соответствии требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009), п. 5.3.4.

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделением радиационной гигиены с радиологической лабораторией и экспертизой ионизирующих излучений _____ Феоктистова Т. А.